



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, http://78.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района  
Управления по Центральному району

191024, Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50, тел (812) 602-14-96

г. Санкт-Петербург,  
ул. Советская, д. 50/3

18 марта 2020г.  
12 часов 00 минут  
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 43-1-98

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербурга Кремешкова Ивана Эдуардовича от 07.02.2020 года № 43-1-98 была проведена плановая выездная проверка объекта защиты – административного здания (высокий риск), расположенное по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 30а, лит. Б.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименования правообладателя объекта защиты:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга» (СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района»), ИНН: 7841370605;

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

"16" марта 2020 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.00 мин.  
"17" марта 2020 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.00 мин.  
"18" марта 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 3 часа

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заместитель директора СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района» Якубовская Оксана Анатольевна

«12» часов «00» минут «16» марта 2020г.

  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Юдакова Василиса Павловна – инспектор ОНДПР Центрального района Управления по Центральному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Толоконников Денис Андреевич – старший инспектор ОНДПР Центрального района Управления по Центральному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: нет

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района» Якубовская Оксана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района»- правообладатели объекта защиты;

- проведены обследования объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 30а, лит. Б.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: нет

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия: нет

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)


Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

В ходе проведения проверки выявлены нарушения пожарной безопасности, а именно :

№ пп	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1	Ширина лестничного марша менее 1,2 м (по факту 1,0 м).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч.3 ст.4, ч. 1 ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 5.3.5.	СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района»
2	Лестничная клетка, не имеет двери из части помещения № 9 (коридор) помещения 1-Н (в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№ 16/01-915) с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч.3 ст.4, ч. 1 ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7.	СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района»
3	Ширина горизонтального участка пути эвакуации на 1 этаже из части помещения №12 в часть помещения №24 помещения 1-Н (в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№ 16/01-915)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч.3 ст.4, ч. 1 ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.1.	СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района»

	менее 1,2 м. (по факту 0,9 м.)		
4	Эвакуационные выходы, ведущие из частей помещений №37, 43 помещения 1-Н (в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№ 16/01-915) второго этажа, не оборудованы дверями 2-го типа.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч.3 ст.4, ч. 1 ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 5.3.12.	СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района»
5	Эвакуационные выходы, ведущие из частей помещений №7, 8 помещения 1-Н (в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№ 16/01-915) второго этажа, не оборудованы дверями 2-го типа.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч.3 ст.4, ч. 1 ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 5.3.12.	СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района»

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, запись внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: \_\_\_\_\_  
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет
4. Фототаблица: на -
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: ✓

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 43-1-98/1/1 от 18.03.2020.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: исполнительная документация на системы противопожарной защиты здания.



Подписи лиц, проводивших проверку:

Юдакова Василиса Павловна - инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 18 ” марта 20 20 г.



Толоконников Денис Андреевич – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 18 ” марта 20 20 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Заместитель директора СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района»

Якубовская Оксана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” марта 20 20 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)